

탈메이지기념관 - 외부 도장공사 부위



내용

[탈메이지기념관] 정면 3,4층 등 발코니 외부도장공사

탈메이지기념관 - 401호 강의실 내부



■ 보수 방법

1. 누수부위 인젝션 실시
2. 스테드 -50t위 석고보드 9.5t 2p위 수성페인트 2회, 걸레받이 칠하기
3. 전체 벽 :바탕정리 후 도장공사 (하부:낙서방지, 상부:수성페인트)

내용

[탈메이지기념관] 정면 3,4층 등 발코니 외부도장공사

문과대학 - 404호 강의실



■ 보수 방법

1. 외벽체 : 스테드/ 23t이보드/ 도장공사(하부:낙서방지, 상부:수성페인트)
2. 전체 벽 : 바탕정리 후 도장공사 (하부:낙서방지, 상부:수성페인트)

공사명

[문과대학] 복도 및 강의실 도장공사